

ATTESTATION DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU

Les filtres de la gamme

THE série VF LA MP

D'efficacité selon EN1822 :2009

GAMME E10-E11-E12-H13-H14

Ont un media de classement

M1

Nature des essais

**Essai pour brûleur électrique
NF P 92503**

Valable 5 ans à compter de la date de l'essai

Ces essais ont été réalisés par le laboratoire

CREPIM

Parc de la porte nord – 62700 BRUAY LA BUISSIÈRE

N° du PV : D0-19-1261/A-R1 validité 5 ans à compter du 03-10-2019

Responsable du département technique